



**Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

г. Ярославль  
(место составления акта)

«5» февраля 2021 г.  
(дата составления акта)

14 час. 0 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 11**

В период с 03.02.2021 года по 05.02.2021 года по адресу: г. Ярославль, ул. Краснопереконская д.26.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедев Андрей Анатольевич от 22.01.2021 года № 11

была проведена проверка в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48»

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. 03.02.2021 года по 14 час. 00 мин. 05.02.2021 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

И.о.заведующего Пухова Татьяна Геннадьевна (распоряжение направлено 22.01.2021года. по электронной почте: yardou048@yandex.ru)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г.Ярославля по пожарному надзору Гонозов Максим Александрович.

При проведении проверки присутствовали: И.о.заведующего Пухова Татьяна Геннадьевна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Отдельно стоящее 2-х этажное здание класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1. Год постройки 1935. Общая площадь составляет 415,4м<sup>2</sup>. Отопление центральное водяное, здание электрифицировано. Помещения оборудованы АУПС и СОУЭ (договор об оказании услуг по техническому обслуживанию систем заключен с ООО «Альянс – монтаж» №ТО-32/21 от 30.12.2020г.), помещения обеспечены бесперебойной передачей сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения (договор №600032-ЦТО с ООО ЦТО «Спецавтоматика» от 30.12.2020г.). На объекте с работниками проведено обучение мерам пожарной безопасности и противопожарный инструктаж с выдачей удостоверений о прохождении пожарно – технического минимума. Объект защиты располагается на расстоянии 3км. от ближайшей пожарной части. Работники обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91\*), а именно выполнение в полном объеме требования пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

**В ходе проведения проверки установлено:**

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. - В инструкции о мерах пожарной безопасности, в разделе обязанности и действия работников при пожаре отсутствует номер телефона вызова пожарной охраны (01)(Правила противопожарного режима в РФ, п 393., пп. К));

2. - Своевременно не проводится проверка технического состояния огнетушителей. Последняя запись в журнале эксплуатации огнетушителей от 17.10.2019(Правила противопожарного режима в РФ, п.60);

3. - Помещение кухни не оборудовано датчиками автоматической установки пожарной сигнализации.(СП 5.13130.2009, прил. А, п.А.4);

4. - На путях эвакуации из помещения группы №1 в помещение раздевалки установлены шкафчики, заужающие общую ширину коридора.(Правила противопожарного режима в РФ, п.16, п.п. ж));

5. - Сушильное и гладильное помещения прачечной не оборудованы системой автоматической установки пожарной сигнализации.(СП 5.13130.2009, прил.А, п.п.А4);

6. - Перед дверью эвакуационного выхода, из помещения раздевалки групповой ячейки, на втором этаже на лестничную площадку, стоит шкафчик заужающий ширину эвакуационного выхода.(Правила противопожарного режима в РФ п.16, п.п. ж));

7. - На путях эвакуации, лестничной площадке 2-го этажа здания, установлена вертикальная металлическая лестница, ведущая на чердак, заужающая ширину путей эвакуации.(Правила противопожарного режима в РФ, п.16, п.п. ж));

8. - Указатель манометра порошкового огнетушителя ОП-4 №5, установленный в помещении прачечной, показывает давление заряда менее нормы (в красной зоне). (Правила противопожарного режима в РФ, п.60);

9. - В помещении прачечной установлена розетка с видимыми термическими повреждениями пластикового корпуса.(Правила противопожарного режима в РФ, п.35, п.п. б));

10 - В помещении теплоузла осуществляется хранение горючих материалов.(Правила противопожарного режима в РФ, п.16, п.п. б)).

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 11/1/1 от 05.02.2021г.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г.Ярославля по пожарному надзору Гонозов М.А.

«5» Февраля 2021г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о.заведующего Пухова Татьяна Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«5» Февраля 2021г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)