

муниципальное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 48»
(МДОУ «Детский сад № 48»)
ул. Красноперекопская, дом 26,
г. Ярославль, 150002.
тел.(4852) 75-57-14,
тел/факс (4852) 74-66-35
ОКПО 50946515,
ОГРН 1027600789237
ИНН/КПП 7605015894/760401001

Главное управление МЧС России по ЯО
Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
г.Ярославлю

заведующего МДОУ
«Детский сад № 48»
Крыловой Л.Ю.

29.09.2023 № 125

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 62 / 1 от 16.03.2022**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Помещение кухни не оборудовано датчиками автоматической пожарной сигнализации	Ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч.2 ст. 54, ч.1 ст. 91 Федерального закона №123-ФЗ; п. 54 ППП в РФ; п.3, п.4 НПБ 110-03	20.03.2023	Устранено 30.12.2022
2.	Сушильное и гладильное помещения прачечной не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации	Ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч.2 ст. 54, ч.1 ст. 91 Федерального закона №123-ФЗ; п. 54 ППП в РФ; п.3, п.4 НПБ 110-03	20.03.2023	Устранено 29.09.2023

заведующий



Крылова Л.Ю.