

муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 48»
(МДОУ «Детский сад № 48»)
ул. Красноперекопская, дом 26,
г. Ярославль, 150002.
тел.(4852) 75-57-14, тел/факс (4852) 74-66-35
ОКПО 50946515, ОГРН 1027600789237
ИНН/КПП 7605015894/760401001

Государственному
инспектору г. Ярославля
по пожарному надзору
Штрекерт В.Д.
заведующего МДОУ
«Детский сад № 48»
Крыловой Л.Ю.

05.07.2023 № 72

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ
№ 38/1 от 30.01.2023**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В помещении теплоузла осуществляется хранение горючих материалов, мебели.	Правила противопожарного режима в РФ (далее - ППРвРФ), п.16, п.п. б)	03.04.2023	Устранено 31.01.2023
2.	В помещении музыкального зала, световой оповещатель «ВЫХОД» закрыт шторой.	п.37 ППРвРФ	03.04.2023	Устранено 31.01.2023
	Дверь лестничной клетки 1-го этажа у группы №6 не оборудована устройством для самозакрывания.	п. 14 ППРвРФ	03.04.2023	Устранено 31.01.2023
4.	На огнетушителе ОП-4, установленный у группы №6 на корпусе отсутствует порядковый номер.	п.407 ППРвРФ	03.04.2023	Устранено 31.01.2023


заведующий




Крылова Л.Ю.

Получено: 07.07.2023
Инспектор В.Д. Штрекерт


1. В помещении теплоузла осуществляется хранение горючих материалов, мебели.



2. В помещении музыкального зала, световой оповещатель «ВЫХОД» закрыт шторой.



3. Дверь лестничной клетки 1-го этажа у группы №6 не оборудована устройством для самозакрывания.



4. На огнетушителе ОП-4, установленный у группы №6 на корпусе отсутствует порядковый номер.

