

**Профилактическое мероприятие  
№ 76230061000204792580 от 30.01.2023**

Статус мероприятия:	Завершено
Контролируемое лицо:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"
Контрольный(на дзорный) орган:	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ



**Результат профилактического мероприятия:** по адресу: г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д 26, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48" 30.01.2023 во исполнение плана мероприятий ГУ МЧС России по Ярославской области по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности главного государственного инспектора Ярославской области по пожарному надзору Милованова Сергея Александровича, утверждённого распоряжением Главного управления МЧС России по Ярославской области № 5 от 13 января 2023 года, в соответствии с п. 114 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" 30.01.2023 государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Гонозовым М.А. проведён профилактический визит. По результатам осмотра помещений выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:  
В помещении теплоузла осуществляется хранение горючих материалов, мебели.  
В помещении музыкального зала, световой оповещатель «ВЫХОД» закрыт шторой.  
Дверь лестничной клетки 1-го этажа у группы №6 не оборудована устройством для самозакрывания.  
На огнетушителе ОП-4, установленный у группы №6 на корпусе отсутствует порядковый номер.